

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель


службы по тарифам Иркутской области

21 " 05 " 2012 г.



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала ОАО «СО ЕЭС»  
Иркутское ГДУ

Иркутское ГДУ



Б.Н. Карагасв  
05 " 05 " 2012



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ОАО "Иркутская электросетевая  
компания"

Иркутская электросетевая  
компания

Б.Н. Карагасв  
05 " 05 " 2012



временного отключения потребления  
на 2012/2013 г.  
по ОАО "Иркутская электросетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	БГЭС	ВЛ-220кВ "БрА3-2"	ОП	до 5 мин							135,00				ОАО "РУСАЛ Братск" г. Братск
2	БГЭС	ВЛ-220кВ "БрА3-8"	ОП	до 5 мин								135,00			ОАО "РУСАЛ Братск" г. Братск
3	БГЭС	ВЛ-220кВ "БрА3-7"	ОП	до 5 мин									135,00		ОАО "РУСАЛ Братск" г. Братск
4	БГЭС	ВЛ-220кВ "БрА3-6"	ОП	до 5 мин										135,00	ОАО "РУСАЛ Братск" г. Братск
<b>Итого</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>270,0</b>	<b>405,0</b>	<b>540,0</b>	
<b>1. Иркутско-Черемховский укрупненный энергорайон</b>															
5	ПС Новонуктук-110	ОРУ-35кВ ВЛ Новоленино	ОП	от 5 до 20 мин											п. Новоленино, с. Хареты, д. Побединск, д. Василевск, д. Заходлы, д. Дружный, д. Степной, с. Первомайск
6	ПС Куйтун	ВЛ-10кВ ЛПХ, Кадинский ЛПХ, Гор. сети, Загтог. зерно, АБЗ	ОП	от 5 до 20 мин		3,74			12,72						ОГУЭП "Облкоммунэнерго", ЗАО "Восток-Центр"
7	ПС ЗСХК	В-35кВ Т-1 и 2, В-10кВ Т-1 и 2	ОП	до 5 мин		4,60	4,60								ОГУЭП "Облкоммунэнерго", ООО "САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР"
<b>Итого</b>					<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>12,9</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	
<b>1.2. Иркутско-Черемховский энергорайон</b>															
8	ПС Огнеупоры	МВ-1-6кВ и МВ-2-6кВ Т-1; МВ-3- 6кВ и МВ-4-6кВ Т-2	ОП	до 5 мин	2,24										ООО "Сибирская металлургическая компания", МУП "Теплоцентр" ЧРМО
9	ПС Ключи	ВЛ-220кВ КРУЭ-А (Б)	ОП	до 5 мин			260								ОАО "СУАЛ" филиал ИркАЗ СУАЛ г. Шелехов
10	ПС Шелехово (ЮЭС)	Т-1(Т-2, Т-4)	ОП	до 5 мин				125							ОАО "СУАЛ" филиал ИркАЗ СУАЛ г. Шелехов
11	ПС Шелехово (ЮЭС)	Т-3 (Т-2, Т-4)	ОП	до 5 мин						122					ОАО "СУАЛ" филиал ИркАЗ СУАЛ г. Шелехов



№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Погребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Западная	РУ-6 кв яч.7,22,23,34,38,40,41,42	ОП	до 5 мин	16,80										ООО Энергетическая компания "Радиан"
<b>Итого</b>					<b>53,4</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>
1.2.4. Транзит Шелехово-Слюдянка															
27	ПС Б.Луг (ВСЖД)	РУ-10 кв ф.3,4	ОП	до 5 мин	1,82										ООО "ШЭСК"
28	ПС Подкаменная (ВСЖД)	В-35 1Ф	ОП	до 5 мин		1,60									ООО "ШЭСК"
29	ПС Перевал	Яч.6 кв.№ 11,12,14,15,16,18	ОВБ	от 20 до 60 мин			3,85								ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
<b>Итого</b>					<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
1.2.5 ПС Слюдянка															
30	ПС Слюдянка (ВСЖД)	РУ-10 кв ф.1,2	ОП	до 5 мин		5,45									ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
<b>Итого</b>					<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
1.3. Транзит 110 кВ Ново-Зиминская - Черемхово															
31	ПС Заря	ВЛ-35 кв Троицк	ОП	до 5 мин	3,31										с. Троицк, с. Сорты, с. Волково, с. Шабалино, с. Б.Замка, с. Заблагар, с. Щербаково, с. Мягчинск, с. Тирхай, с. Халты, с. Мойган, с. Каратаево; Троицкий Спиртзавод
32	ПС Заря	РУ-10 кв МВ-10 Т-1, Т-2	ОП	до 5 мин	14,75										ОГУЭП "Облкоммунэнерго", п. Залари, Тьерь, Минеево, с. Ремезовск, с. Холмогой, с. Бухарово, с. Илганская с. Новотромово, с. Малиновка, с. Шаманаево, с. Катом, с. Жмурово, с. Старо-Новотромово, с. К. Ангарск, д. Балахарь, д. Старый Кутугун, с. Белобородово, с. Пазлеево, с. Чемоладариха
33	ПС Жаргон (ВСЖД)	ВЛ-35 кв Белобородово	ОП	до 5 мин		4,81									с. Веренка, с. Николаевка, с. Ханжиново, с. Моисеевка, д. Тагна, с. Благодагный, с. Хор-Тагна, д. Черемшанка
34	ПС Делюр (ВСЖД)	ВЛ-35 кв Веренка	ОП	до 5 мин			7,48								ООО "Кутуликская электросетевая компания", д. Могой, с. Мотаенок, д. Кирюшино, д. Малый Кутулик, д. Шульгино
35	ПС Кутулик-110	ВЛ-35 кв Кутулик-35	ОП	от 5 до 20 мин	10,05										с. Нукуты, д. Ворог-Онгой, д. Хамхар
36	ПС Новокукутск-110	ВЛ-35 кв Ст. Нукуты	ОП	от 5 до 20 мин		1,50									с. Тангуты, д. Ей
37	ПС Новокукутск-110	РУ-10 кв яч. 16	ОП	от 5 до 20 мин			0,88								с. Бахтай, д. Жлобино, с. Ангарстрой, д. Алпайта, д. Ундер-Хуан
38	ПС Бахтай	РУ-10 кв МВ-10 Т-1, Т-2	ДД	от 20 до 60 мин								7,38			
<b>Итого</b>					<b>28,1</b>	<b>29,6</b>	<b>35,3</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>
1.4. Транзит 110 кВ Тайшет-Гулун															
39	ПС Рубахино	ВЛ-35кВ Порог, ВМ-10кВ Т-1 и Т-2	ОП	до 5 мин	9,09										ОГУЭП "Облкоммунэнерго", г. Нижнеудинск.



№ п/л	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода граффиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
55	ПС Лена	ВЛ-110 кВ Подымахино, Причал	ОП	до 5 мин	29,93										ЦРММ, п.Киренск, п. Макарово	
56	ПС Лена	Вв.35 кВ Т-3, Т-4 (Город, Нефтебаза, Лесная)	ОП	до 5 мин		15,07									п.Усть-Кут, ОГУЭП "Облкоммуэнергo"	
57	ПС Лена	ЗРУ-6 кВ яч.2,4,7,26,25,24,23,22,21,20,17,16,15,13,12,11,28	ОП	до 5 мин			21,38								ОГУЭП "Облкоммуэнергo"	
58	ПС Улькан	КЛТХ 2, 3 ф 35 кВ; 1 ф. 10 кВ	ОП	от 20 до 60 мин			2,66								ООО "КЛТХ"	
59	ПС Куерна	Эл. котельная 3 ф. 10 кВ	ДМ	до 5 мин			0,89								Эл. котельная	
60	ПС Рудногорская	ВЛ-110 кВ 103, 104	ДЦ	от 20 до 60 мин										5,43	п.Янкель, Янкелевский ГОК	
61	ПС Коршуниха	ВЛ-35 кВ Железнодорожная, Город-1, 2	ОП	до 5 мин						15,82					п.Железногорск	
62	ПС Карапчанка	ВЛ-35 кВ 35-40, 35-43	ОВБ	от 20 до 60 мин								5,99			п.Туба, БЭС	
63*	ПС Сибирская	ВЛ-35 кВ 35-03, 35-07, 35-16, Дачная-1,2	ОВБ	от 20 до 60 мин							16,03				УИТЭЦ, Сосновый Бор, МУП ЖКС, МП "Услуг", КУМИ Усть-Илимского района.ЖКСХ	
	<b>Итого</b>				50,6	65,6	90,6	90,6	90,6	106,4	122,4	128,4	128,4	133,8		
	<b>Итого по ОАО "Иркутская электросетевая компания"</b>				192,3	255,3	307,0	651,8	803,3	961,8	1 174,4	1 344,7	1 482,6	1 644,6		
	<b>Итого с временем реализации до 5 минут</b>				128,8	186,5	223,8	499,9	651,4	789,2	974,2	1 109,2	1 244,2	1 399,6		
	<b>Итого с временем реализации от 5 до 20 минут</b>				10,0	15,3	16,2	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9		
	<b>Итого с временем реализации от 20 до 60 минут</b>				53,4	53,4	67,1	123,0	123,0	143,7	171,3	206,5	209,5	216,2		

Примечание \*: время действия каждой очереди не более 1 часа, при использовании одной очереди графика производится замена отключением потребителей из следующих очередей графика



Директор по передаче электроэнергии -  
Главный инженер ОАО "Иркутская электросетевая компания"

А. Н. Мартынов